

## INOMHUSLUFTSGRUPPENS MÖTE AGENDA

**Tid:** Fredag den 14.09.2022 kl:08:30

**Plats:** Smedjan / Teams

- Deltagare:**
- Tina Nordman, bildningsdirektör, ordförande
  - Yvonne Carlberg, arbetarskyddschef, sekreterare
  - Anna Friberg, utrymmesförvaltningschef
  - Catharina Lindström, fastighetschef
  - Tony Lindqvist, VVS-ansvarig
  - Stefan Sarkanen, fastighetsbyggmästare
  - Timo Tenhunen, timmerman
  - Camilla Flinck, städchef
  - Tove Wide, chefsläkare
  - Henrik Lagerbohm, arbetarskyddsfullmäktig
  - Pii Hasselberg, arbetarskyddsfullmäktig
  - Johanna Holmberg, hälsoinspektör
  - Katianna Kuula, direktör för hälsoövervakningen
  - Katja Ristikartano, företagshälsovårdare
  - Robert Holmström, förman fastighetservice

### 1. Mötet öppnas

Mötet öppnades klockan 8.30.

### 2. Förra mötets PM

### 3. KYK (tidigare ärende)

Aktuellt: SYMI har gjort en inspektion i KYK. Klassrum som används till specialundervisning upplevs ha dålig ventilation vilket beror på att det i utrymmet finns flera elever än det är tänkt. Annars upplevdes läget lugnt.

Vattenläckage i B-huset; torkningen är färdig och nu byts vattenrör ut så att det inte ska bli läckage igen. Efter att vattenrören bytts ut färdigställs utrymmet och kan användas i sin helhet. Orsaken till att "SmartAlarmer" inte fungerat har inte hittats.

### 4. Ekparkens skola (tidigare ärende)

Aktuellt: Ventilationen skall kollas genast när det finns lediga realtidsmätare.

### 5. Kiilan koulu (tidigare ärende)

Aktuellt: Lotta kollar med STUK om personalen kan använda WC utrymmet och omklädningsrummet, rummet hålls annars stängt.

En ny anmälan har inkommit gällande rum 217. Utrymmesförvaltningen gör platsbesök.



**6. EHS (tidigare ärende)**

Aktuellt: Tryckförhållandena har kontrollerats på nytt och nya inställningar har gjorts. Det har varit kallt på andra våningen och tilläggsvärme har installerats. Noggrann städning behövs i bl.a. handarbetssalen efter att renoveringen är färdig.

**7. Västerbyskola (tidigare ärende)**

Aktuellt: Luftmätningar görs senare under hösten.

**8. Stadshuset (tidigare ärende)**

Aktuellt: Inställningar är gjorda och effekten höjts med 8%.

**9. Inomhusluftstemperaturen. (tidigare ärende)**

Aktuellt: Anmälning om att det är för varmt i daghemmen under sommaren har inkommit. Tina ber om en lista över de daghem som har sommaröppet så att vi kan reda ut hur problemet kunde åtgärdas för kommande somrar.

**10. Svartå skola (tidigare ärende)**

Aktuellt: Robert H har varit på plats och den dåliga lukten kom från avloppen. Problemet har åtgärdats och kommer att uppföljas.

**11. Raseborgsvägen 5 (tidigare ärende)**

Aktuellt: Kontrollmätning beställd, har ännu inte fått tidpunkten för när den görs.

**12. Björkebo daghem (tidigare ärende)**

Aktuellt: Avdelning Solrosens lukt berodde på stanklåsen. Problemet har åtgärdats.

**13. Simhallen**

Aktuellt: En ny anmälan har inkommit gällande mögellukt vid det s.k. kansliet. Det är frågan om ett rätt så litet utrymme som flera människor jobbar i. Platsbesök har gjorts, då ingen lukt.

**14. Inomhusluftgruppens protokoll**

Aktuellt: Protokollen skickas ut åt enhetschefen även i fortsättningen, men på blanketten läggs till en punkt där den som gör anmälan ska skriva in chefens namn. Tina utreder om det är möjligt att göra enkäten via webropol. Viktigt att påminna

enhetscheferna om att de ska informera sin personal om inomhusluftsgruppens åtgärder.

**15. EG**

Aktuellt: På torsdag 20.10.2022 bytes kretskorten ut.

**16. Övriga ärenden.**

Diskussion om att sänka rumstemperaturen i stadens fastigheter till 19 grader (gäller inte alla fastigheter ss. daghem)

Vårens mötestider: 12.1, 17.2, 16.3, 14.4, 12.5

**17. Mötet avslutades 8.10**

**Tina Nordman**