

INOMHUSLUFTSGRUPPENS PM

Tid: onsdag 11.6.2025 kl.8.30-9.14

Plats: Smedjan/Teams

Deltagare:

- ☒ Tina Nordman, bildnings- och välfärdsdirektör, ordförande
- ☒ Yvonne Carlberg, arbetarskyddschef, protokollförare
- ☐ Anna Friberg, utrymmesförvaltningschef
- ☐ Catharina Lindström, fastighetschef
- ☐ Henri Tolvanen, VVS-ansvarig
- ☒ Joakim Wilkman, fastighetsbyggmästare
- ☐ Timo Tenhunen, timmerman
- ☒ Camilla Flinck, städchef
- ☐ Henrik Lagerbohm, arbetarskyddsfullmäktig

- ☒ Katja Ristikartano, företagshälsovårdare, teams
- ☒ Johanna Holmberg, hälsoinspektör
- ☒ Katianna Kuula, direktör för hälsoövervakningen

1. Mötet öppnas.

Mötet öppnades kl.8.34 och närvaro konstaterades.

2. Förra mötets PM

Förra protokollet godkändes.

3. Nya anmälningar

-

4. Objekt där undersökningar pågår

EHS: Utvidgad konditionssyn

5. Objekt där reparationsplanering pågår

-

6. Objekt där reparationer pågår

EHS:

Höjersgården: Golvplattor byts ut i övre våningens korridorer och aula. Inkapslas för asbestsanering. Akustikskivor i aulan behandlas. Rektorns "koppi" monteras ner under saneringen. Huset "stängt" för utomstående under saneringen.

EHS: Loni Palvelut Oy som tar ner och rengör akustikskivorna som är okantade börjar nästa vecka och beräknas vara klara 7.7.25. Där efter behandlas skivorna ännu med

Grafoseal innan uppsättning. Även i kvarvarande klassrum med okantade takskivor behandlas de med Grafoseal.

Korridorens akustikskivor tas också ner och rengörs av Loni Palvelut Oy och dessa behandlas också med Grafoseal innan uppsättning. Industriella mineralfibrer avlägsnas i undertryck och inkapslat.

I källarutrymmet gör Lahdelma asbestsanering på rör där isoleringen innehåller asbest.

Framtid:

- Efter att åtgärderna för att förbättra inomhusluftskvaliteten är gjorda i EHS under juni kommer utrymmena att få jämnas ut i ett par veckor.
- I mitten av juli monteras tejp-proven för 14 dygns prov av damm nedfall (pölynlaskeumanäyte) i alla 10 utrymmen där mätningarna tidigare också gjordes.
- I månadsskiftet juli-augusti skickas proven av damm nedfall till labben, resultaten finns att tillgå till skolstarten.
- Samtidigt som tejpproven monteras utförs inomhusluftsmätningar med Andersens-metoden i de utrymmen där avvikande mikrobarter påträffades och det tas också ett jämförelseprov från uteluften på årstiden är vad den är. De här resultaten skall också finnas att tillgå till skolstarten. Delges personal, elever och vårdnadshavare så fort som möjligt.

Sydspetsens Miljöhälsa kommer också att göra ett uppföljningsbesök i enheten.

7. Objekt under uppföljning

- **Leiras:** Hyresvärden har informerat att hen anlitat experter som skall undersöka fastigheten men det finns inga resultat ännu. Fastighetschefen väntar på dem.
- **Pojo daghem:** Utrymmesförvaltningen nyss besökt utrymmet och då verkade brukarna allmänt nöjda. Huset är gammalt och saknar maskinell ventilation. Årstiden kan påverka luftkvaliteten. Henrik är i kontakt med anmälaren för att få en tydligare bild av situationen.

8. Övriga ärenden

- Pamela Lundström har kontaktat staden för att kunna hjälpa EHS att bli av med inomhusluftproblem. Hon erbjuder NOMO Professional mögelborttagningsmedel. Inomhusluftgruppen besluter att inte avvika från nu uppställda planer.
- Daghemmen som är öppna under sommaren torde nu ha luftvärmepumpar för att kunna hålla inomhusluften på skälig nivå.

- KYK. Fullmäktigemotion angående B-husets inomhusluftsproblem inlämnat. Tekniska nämnden behandlar den. Sydspetsens Miljöhälsa begär uppföljnings testning av tidigare tätningar i huset.
Utrymmesförvaltningen förverkligar begäran.
- Ordförande skickar bokningar för hösten 2025 och våren 2026 mötestider.

9. Mötets avslutande

Mötet avslutades kl.9.14