

## INOMHUSLUFTSGRUPPENS PM

**Tid:** torsdag 18.9.2025 kl.8.33- 9.28

**Plats:** Smedjan/Teams

**Deltagare:** ☒ Tina Nordman, bildnings- och välfärdsdirektör, ordförande  
☒ Yvonne Carlberg, arbetarskyddschef, protokollförare  
☒ Anna Friberg, utrymmesförvaltningschef  
☒ Catharina Lindström, fastighetschef,  
☒ Joakim Wilkman, fastighetsbyggmästare  
☐ Timo Tenhunen, timmerman  
☒ Camilla Flinck, städchef  
☒ Henrik Lagerbohm, arbetarskyddsfullmäktig

☒ Katja Ristikartano, företagshälsovårdare, teams  
☒ Johanna Holmberg, hälsoinspektör  
☒ Katianna Kuula, direktör för hälsoövervakningen

### 1. Mötet öppnas.

Mötet öppnades kl.8.33 och närvaro konstaterades

### 2. Förra mötets PM

Godkändes

### 3. Nya anmälningar

**EHS:** B135 och A215

**KYK:** B-talo ja A klinikkaluokka.

**Ohjaamo:** hela utrymmet.

**Elevanmälningar:** ca.20 st.

Samtliga anmälningar gäller dålig inomhusluft. Symtom ss trötthet, kliande ögon och hals, heshet, rinnande näsa.

### 4. Objekt där undersökningar pågår

**EHS:** - ventilationskanalerna filmas den 22.9, möjliga åtgärder görs under höstlovet.

- För att utesluta fel vid förra provtagningstillfället togs nya tejpprov före arbetet med kanalfilmningen (avlägsnades 17.9). Väntar på svar. Proven togs från samma klassrum som tidigare för att kunna jämföra resultat.

- Övertrycket går inte att justera enskilt i olika klassrum. I vissa klassrum finns justerbara ventiler. Efter filmningen av kanalerna och eventuella åtgärder mäter utrymmesförvaltningen luftflödena och justerar dem i klassrummen
- Info om högsta antal personer som kan vistas i utrymmet kollar för att ge bästa luftkvalitet. Dessa delges rektorn.
- SkyVac städning av innertak och rör mm på högre höjder görs under höstlovet.
- FysikKemi klassen storstädas 22.9.2025. Det blir en utmaning på grund av att det finns mängder av saker på ytorna som skall städas.

**KYK:** Laajennettu kuntoarvio on käynnissä B-talossa, raportti on saatavilla syyskuussa, jonka jälkeen kiinteistöosastolla on aikaa 15.10 tarkistaa raportin tuloksia. Sisäilmaryhmä käsittelee asiaa 23.10.25.

## 5. Objekt där reparationsplanering pågår

-

## 6. Objekt där reparationer pågår

**Snicknäs daghem:** Golv öppnat mot gatan. Fuktig stock och spån tagits bort och byts ut då ytvatten hade trängt in i stocken.

## 7. Objekt under uppföljning

**Ohjaamo/Navigatorn:** Ägaren kontaktad och utrymmet kollat under sommaren. Åtgärder gjorda. Luftrenare förd till utrymmet. Läget följes med.

**Leiras:** Fastighetschefen har varit i kontakt med hyresvärden. Hyresvärden informerade att en toppventilator hade stannat. Den är nu utbytt och fungerar. Följes med.

## 8. Övriga ärenden

Ilmoitus KYK: in talousluokasta. Opettaja kokee sisäilmahaasteita. Tina Nordman on yhteydessä rehtoriin ja pyytää häntä informoimaan kotitalousopettajaa avaamaan ikkunoita raittiin korvausilman saamisen varmistamiseksi, kunnes kuntoarvio raportti on valmis. Ylipainetta luokassa on vaikeata saavuttaa koska tuulettimet ovat päällä.

Marcus Julin ombeds delta i inomhusluftsgruppens möten då han innehar kunskap om beställda undersökningar i våra fastigheter.

Följande möten: 23.10, 20.11, 18.12. 2025

22.1, 26.2, 26.3, 23.4, 21.5, 11.6 2026

## **9. Mötets avslutande**

Mötet avslutades kl. 9.28

/ Yvonne Carlberg