

INOMHUSLUFTSGRUPPENS PM

Tid: torsdag 20.11.2025 kl.8.35 – 9.30.

Plats: Smedjan/Teams

Deltagare:

- ☒ Tina Nordman, bildnings- och välfärdsdirektör, ordförande
- ☒ Yvonne Carlberg, arbetarskyddschef, protokollförare
- ☒ Anna Friberg, utrymmesförvaltningschef
- ☒ Catharina Lindström, fastighetschef,
- ☒ Joakim Wilkman, fastighetsbyggmästare
- ☐ Timo Tenhunen, timmerman
- ☒ Camilla Flinck, städchef
- ☒ Henrik Lagerbohm, arbetarskyddsfullmäktig
- ☒ Marcus Julin, projektchef

- ☒ Katja Ristikartano, företagshälsovårdare, teams
- ☒ Johanna Holmberg, hälsoinspektör
- ☒ Katianna Kuula, direktör för hälsoövervakningen

1. Mötet öppnas.

Mötet öppnades och närvaro konstaterades.

2. Förra mötets PM

Godkändes med inkomna ändringar.

3. Nya anmälningar

KYK: B-talo Kotitalousluokka/ musiikkiluokka, päänsärky, pahoinvointi ja väsymys 3 ilmoitusta (ilmoituksia tullut useampi mutta vain muutamalta henkilöltä ja muutamasta tilasta)

Navigatorn: Sjuka och irriterade ögon, huvudvärk, bihåleproblem och syrebrist dagligen.

Hakarinne: Liikuntasali, kurkku kipeä opetuksen jälkeen (15 h/v), sinistä väriä irtoaa lattiasta.

Elevenmälningar:

EHS: 5st

4. Objekt där undersökningar pågår

EHS:

- SkyVac har städlat övredamm i gymnastiksalen 15-16.11.2025.
- SVECOs rapport över fiberundersökningarna gicks igenom förra mötet. Finns ännu små överskridningar gällande mineralfibrer i vissa utrymmen. Det kan finnas små läckor i

rörsystemen pga. att tätningar torkat och inte länge tätar optimalt och då kan fibrer läcka in i ventilationssystemet. Kan finnas mineralfibrer i mellantak som kan läcka in. En möjlighet är att täta hela rörsystemet för att åtgärda att luft rör sig och drar med sig fibrer utifrån in i systemet.

Offert på att täta rörsystemen har begärts. Aeroseal har lämnat ett anbud och anser att en tätning av rören kunde ge resultat. Anhållan om att få upphandla tjänsten görs. Om lov fås kan arbetet beställas och utföras under ett veckoslut enligt anbudsgivaren.

- Information om rapporten har sammanställts och skickats åt personal, elever och vårdnadshavare.

KYK: Laajennettu kuntoarvio B-talossa:

- Tehtyjä tutkimuksia: Kuntoarvo, kosteusmittaus, haitta-ainekartoitus, sisäilmatutkimus, AHA- kartoitus. Rakennettavuusselvitys vielä kesken.
- Muutamassa huoneessa mineraalikuittuarvo yli rajan. Toimenpiteitä suunnitellaan, kun rakennettavuusselvitys valmistuu. Tilat ovat normaalisti käytettävissä.
- Koululle tiedostetaan tilanteesta sähköpostitse ja myöhemmin infotilaisuus koulussa 9.12.2025. klo 15.00 henkilökunta ja 17.00 huoltajat ja oppilaat.
- Ympäristöterveys keskusteli projektipäällikön kanssa meneillä olevista ja tulevista toimenpiteistä. Näistä infotiedotteessa enemmän.

Navigatorn:

- Utrymmesförvaltningen kontaktar fastighetsägaren om inomhusluftsproblemet.

5. Objekt där reparationsplanering pågår

-

6. Objekt där reparationer pågår

-

7. Objekt under uppföljning

Hakarinne:

- Uusia siivousaineita tilattu mutta ei vielä testattu. Lattiapinta tarkistetaan siivouksen jälkeen. Kiinteistöhuolto tarkistaa ilmanpaineet liikuntasalissa.

8. Övriga ärenden

- Skolmiljögranskning gjord i Höjdens skola. Skolan har inga inomhusluftsproblem vilket är glädjande.

- Skolhälsovårdare i EHS har getts möjlighet att flytta till annat utrymme i skolan då hen upplevt inomhusluftsproblem i sitt nuvarande rum.
- Uppföljningsbesök i EHS görs av SYMI:s inspektör Ingegerd Grün-Maja och fastighetsbyggmästare Joakim Wilkman. På begäran deltar även direktör för hälsoövervakningen Katianna Kuula och projektchef Marcus Julin.

9. Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 9.30

/ Yvonne Carlberg