

INOMHUSLUFTSGRUPPENS PM

Tid: torsdag 22.1.2026 kl. 8.32- 9.10

Plats: Smedjan

Deltagare:

- ☒ Tina Nordman, bildnings- och välfärdsdirektör, ordförande
- ☒ Yvonne Carlberg, arbetarskyddschef, protokollförare
- ☒ Anna Friberg, utrymmesförvaltningschef
- ☒ Catharina Lindström, fastighetschef,
- ☐ Joakim Wilkman, fastighetsbyggmästare
- ☒ Anton Loikkanen, VVS-ansvarig
- ☒ Camilla Flinck, städchef
- ☒ Henrik Lagerbohm, arbetarskyddsfullmäktig
- ☒ Marcus Julin, projektchef

- ☐ Katja Ristikartano, företagshälsovårdare/teams
- ☒ Johanna Holmberg, hälsoinspektör
- ☒ Katianna Kuula, direktör för hälsoövervakningen

1. Mötet öppnas.

Mötet öppnas kl. 8.32.

2. Förra mötets PM

Godkändes

3. Nya anmälningar

KYK: B talo ja B114, ääni lähtee, pääsärkyä, väsymystä ja iho-oireita.

B- talossa korjauksia meneillään.

Elevanmälningar: -

Objekt där undersökningar pågår

EHS:

- SVECOs rapport över fiberundersökningarna gicks igenom förra mötet. Finns ännu små överskridningar gällande mineralfibrer i vissa utrymmen. Aero seal har 13-14.12.2025 gjort tätningar i ventilationslinjerna i sin helhet bakom en ventilationsmaskin. Läckaget kollades före och efter och man kunde konstatera ett betydande läckage före tätningen men som nu håller tätt. Provmätningar av luftflöden och personantal i utrymmena kollar under julhelgen. Effektiv städning pågår. Sveco har monterat tejp för proven 14.1.26 och de tas bort för analys 29.1.26. Resultaten behandlas på nästa möte om de kommer. Efter de resultaten tas ställning till om andra linjer skall åtgärdas.

KYK: Laajennettu kuntoarvio B-talossa:

- Tehtyjä tutkimuksia: Kuntoarvo, kosteusmittaus, haitta-ainekartoitus, sisäilmatutkimus, AHA-kartoitus. Rakennettavuusselvitys on valmis.
- Muutamassa huoneessa mineraalikuituarvo yli rajan. Kaikki luokat käyty läpi. Mahdollisia vuotoja/vikoja on korjattu (maalilla, teipillä jne.) Tilat ovat normaalisti käytettävissä.
- Skyvac yläpölysiivous tehty. Rehtoria pyydetty ohjeistamaan opettajia käymään läpi luokkien tavaraa ja karsia turha pois mikä mahdollistaa siivoojien kunnollisen työn. Vielä paljon ylimääräistä tavaraa.
- Kotitalousluokan lattian kosteus vähän koholla. Ilmalinjat kuvattu ja käydään läpi. Painesuhteet nyt parempia. **Aktuellt?**
- Uusia näytteenottoteippejä laitettu 16.1.26 ja ne poistetaan analyysiä varten kahden viikon jälkeen.

Navigatorn:

- Utrymmesförvaltningen kontaktar fastighetsägaren om inomhusluftsproblemet.
Catharina varit i kontakt med hyresvärden, men inte kommit vidare i diskussionerna.
Kollas upp noggrannare med anmälaren.

Musiikkiopisto: Luokka 3,5 ja Pentryn vieressä oleva vessa. Tunkkainen haju, vaihtelevat lämpötilat.

Uusi ilmastointikone, jonka systeemi puhdistettu ja säädetty. Seuranta.

5. Objekt där reparationsplanering pågår

-

6. Objekt där reparationer pågår

KYK:

- Asbestikorjaus tehdään 23-24.1.2026.
- A-talo: huone 215 (ääni lähtee ja nenä vuotaa)
- Tilahallinto kävi tarkastamassa mutta ei havainnut mitään vakavia ongelmia. Muutama läpiveto katossa voi ehkä vuotaa mineraalikuituja. Tilahallinto käy tiivistämässä reikiä, jonka jälkeen seurataan sen vaikutusta.

- **Fokus:** Städning av övredamm gjordes 30.12.2025 i biblioteket (kansliet) och musikklasserna av stadens städpersonal. Övriga utrymmen städas av Skyvac i mars 2026 då biblioteket är stängt.

7. Objekt under uppföljning

Hakarinne:

Liikuntasalin lattia on puhdistettu ja näyttää nyt hyvältä. Seuranta.

8. Övriga ärenden

Henrik uppdaterar info om inomhusluftsgruppens sammansättning på hemsidan.

9. Mötets avslutande

Mötet avslutas kl. 9.10.

/ Yvonne Carlberg