

INOMHUSLUFTSGRUPPENS PM

Tid: torsdag 26.3.2026 kl. 8.32-9.39

Plats: Smedjan/Teams

Deltagare: Tina Nordman, bildnings- och välfärdsdirektör, ordförande
 Yvonne Carlberg, arbetarskyddschef, protokollförare
 Anna Friberg, utrymmesförvaltningschef
 Catharina Lindström, fastighetschef,
 Joakim Wilkman, fastighetsbyggmästare
 Anton Loikkanen, VVS-ansvarig
 Camilla Flinck, städchef
 Henrik Lagerbohm, arbetarskyddsfullmäktig
 Marcus Julin, projektchef

Katja Ristikartano, företagshälsovårdare/teams
 Johanna Holmberg, hälsoinspektör
 Katianna Kuula, direktör för hälsoövervakningen

1. Mötet öppnas.

Mötet öppnas kl. 8.32.

Tove Damen-Wikholm deltar i mötet och kommer att ersätta Camilla Flinck i fortsättningen.

Camilla bjuder på smörgåstårta och tackar för sig. Inomhusluftsgruppen uppvaktade Camilla med en blomma för sin insats.

2. Förra mötets PM

Godkändes.

3. Nya anmälningar

KYK: 15 kpl viideltä henkilöltä

A: huone 310, ruokala, kirjasto, äänieristetty koppi, Hilding Sali, rehtorin työhuone

B: huone 114,109,207,209,102. käytävät, musiikkiluokka, kotitalousluokka, kuviluokka

Snicknäs: täpphet, tung och unken luft. **Utrymmesförvaltningen besöker stället.**

Elevanmälningar: 1st

Objekt där undersökningar pågår

EHS:

- **Uppföljningsmätningar av industriella mineralfiber har utförts enligt plan. Resultaten visar en förbättrad trend, dock finns det fortsättningsvis utrymmen där åtgärdsgränsen överskrids.**
- **Fortsatt effektiverad städning. Offert för fortsatt tätning av ventilationskanalerna har tagits in. Beslut om skolans framtid görs inkommande måndag varefter man kan planera åtgärder för framtiden.**
- **Tömmande av ventilationsutrymmen bör prioriteras. Endast fastighetsskötaren har tillgång till dessa utrymmen.**
- **Utrymmesförvaltningen informerar skolans rektor.**
- **Inga åtgärder kommer att kunna göras före sommarledigheten då verksamheten är i gång förutom effektiverad städning.**

KYK: Laajennettu kuntoarvio B-talossa:

- Rehtoria pyydetty ohjeistamaan opettajia käymään läpi luokkien tavaraa ja karsia turha pois mikä mahdollistaa siivoojien kunnollisen työn. Vielä paljon ylimääräistä tavaraa.
- Kotitalousluokan lattian kosteus vähän koholla. Viemärit kuvattu ja käyty läpi. Lavuaarin haara vuotaa. **Korjauksia suunnitellaan kesäksi. Sisäilma ok.**
- **Tilanne on parantunut, mutta joissakin tiloissa toimenpideraja ylittyy edelleen. Tehostettu siivous jatkuu. Yläpölysiivous kaksi kertaa vuodessa suositellaan.**

Navigatorn:

- **Åtgärder av fastighetsägaren: planerar mätningar av inomhusluften under våren.** Ventilationsmaskinen sönder och skall åtgärdas.

5. Objekt där reparationsplanering pågår

-

6. Objekt där reparationer pågår

-

7. Objekt under uppföljning

Grabbegården: mötesrummet. Kanalerna putsade och balansering och reglering utförd 7.3.26.

Raseborgsvägen 5: auditoriet, gymnastiksalen, rum C140 och gemensamma mötesrummet. Halsen känns sträv och lång energinivå. Tidvis huvudvärk och tryck i bihålor. Vädrar när det går. Önskar andra utrymmen med kollegan för kontorsarbete vilket skulle göra att de skulle orka leda gymnastik och minska oro för att utsättas för skadlig inomhusluft. **Utrymmesförvaltningen besökte enheten och konstaterade att det var mycket varmt. Temperaturen sänktes. Huset gammalt med gammal teknik. Finns även många saker i utrymmena.**

8. Övriga ärenden

- Ordförande informerar bildningens chefer om att målning av utrymmen, införskaffandet av ventilationsapparater, ändring av utrymmens syfte mm skall godkännas av utrymmesförvaltningen.
- Infobrev till personal och vårdnadshavare i EHS om kommande planer skickas.

9. Mötets avslutande

Mötet avslutas kl.9.39.

/ Yvonne Carlberg