

## INOMHUSLUFTSGRUPPENS PM

**Tid:** torsdag 11.6.2026 kl.8.30-9.10

**Plats:** Smedjan/Teams

- Deltagare:**
- Tina Nordman, bildnings- och välfärdsdirektör, ordförande
  - Yvonne Carlberg, arbetarskyddschef, protokollförare
  - Anna Friberg, fastighets- och inventeringschef
  - Catharina Lindström, fastighetschef,
  - Joakim Wilkman, fastighetsbyggmästare
  - Anton Loikkanen, VVS-ansvarig
  - Tove Damén-Wikholm, kosthåll och lokalvård
  - Henrik Lagerbohm, arbetarskyddsfullmäktig
  - Marcus Julin, projektchef
- 
- Katja Ristikartano, företagshälsovårdare, teams
  - Johanna Holmberg, hälsoinspektör
  - Katianna Kuula, direktör för hälsoövervakningen

### 1. Mötet öppnas.

Mötet öppnas kl. 8.30.

### 2. Förra mötets PM

Skall ännu kollas av utrymmesförvaltningen.

### 3. Nya anmälningar

**KYK:** B-talo, kotitalousluokka, musiikinluokka, eteinen, kuvaamataito jne. -> kova päänsärky, migreeni, käheä kurkku, ääni lähtee, väsymys ja vaikea hengittää.

A-talo: Huone 035 ja 036WC -> viemärin haju päivittäin -> huonovointisuutta ja pääkipua.

**Lilla stadshuset:** kund rum 3 och 4. Rösten påverkas och tungt med andningen.

Utrymmesförvaltningen kollar rummen.

**Grabbegården:** mötesrum vän 2, kund rum 1 och eget arbetsrum. Rösten påverkas och tungt med andningen.

Utrymmesförvaltningen kollar rummen.

**Elevanmälningar: -**

#### **4. Objekt där undersökningar pågår**

**EHS:**

- **Uppföljningsmätningar av industriella mineralfiber har utförts enligt plan. Resultaten visar en förbättrad trend, dock finns det fortsättningsvis utrymmen där åtgärdsgränsen överskrids.**
  - Fortsatt tätning av ventilationskanalerna har utförts och vidare tätning planeras.
  - I rum 121 skall en AeroBarrier tätning göras 17.6.2026 varefter balansering- och mätning av ventilationen görs.
- **Fortsatt effektiverad städning**
- **Tömmande av ventilationsutrymmen bör prioriteras. Endast fastighetsskötaren har tillgång till dessa utrymmen.**
  - Naturhistoriska museet kommer efter uppstoppade djur 16.6.26.
- **Inga åtgärder kommer att kunna göras före sommarledigheten då verksamheten är i gång förutom effektiverad städning.**

Fortsatt tätning av möjliga fiberkällor påbörjas v.25.  
Fortsatt övertryck i hela fastigheten sedan början av 2025.  
Mätning av industriella fibrer görs efter utförda åtgärder vecka 29–30.  
Effektiverad städning av toppdamm görs under sommaren.

**KYK:** Laajennettu kuntoarvio B-talossa:

- Rehtoria pyydetty ohjeistamaan opettajia käymään läpi luokkien tavaraa ja karsia turha pois mikä mahdollistaa siivoojien kunnollisen työn.
- Siivoustyönjohtaja kävi kertomassa henkilökunnalle tavaroiden karsimisen tärkeydestä perussiivousta ajatellen sisäilman laadun varmistamiseksi.
- Tehostettu siivous jatkuu.
- Kotitalousluokan lattian kosteus vähän koholla. Viemärit kuvattu ja käyty läpi. Lavuaarin haara vuotaa.
- Tarjouksia lattian avaamiseen pyydetty.
- **Tilanne on parantunut, mutta joissakin tiloissa mineraalikuitujen toimenpideraja ylittyy edelleen.**
  - Mineraalikuidun mittausta tilattu.
- A-talon kellarissa olevat erityisluokkatilat suurennetaan tekemällä aukko kahden pienen huoneen väliin, jotta ilmanvaihto paranisi.

## Navigatorn:

### **Åtgärder av fastighetsägaren: planerar mätningar av inomhusluften under våren.**

Fastighetsägaren meddelade att ventilationen har genomgåts och luftflöden har mätts. Utrymmesförvaltningen begär in mätresultaten skriftligen och fastighetssidan besöker enheten.

- Utrymmesförvaltningen har fått Nyki-Teks resultat av mätningar och dessa var normala.

### **Snicknäs: täppthet, tung och unken luft. Utrymmesförvaltningen besöker stället.**

Rapport över besöket inväntas.

Ventilationskanalerna putsade.

## 5. Objekt under uppföljning

**Raseborgsvägen 5:** auditoriet, gymnastiksalen, rum C140 och gemensamma mötesrummet. Halsen känns sträv och lång energinivå. Tidvis huvudvärk och tryck i bihålor. Vädrar när det går. Önskar andra utrymmen med kollegan för kontorsarbete vilket skulle göra att de skulle orka leda gymnastik och minska oro för att utsättas för skadlig inomhusluft. **Utrymmesförvaltningen besökte enheten och konstaterade att det var mycket varmt. Temperaturen sänktes. Huset gammalt med gammal teknik. Finns även många saker i utrymmena.**

Fortgående realtidsmätning påbörjas i första våningen och träbyggnaden. Detektorer installeras vecka 25. I andra våningen finns redan från tidigare detektorer som mäter inomhusklimatförhållandena.

## 6. Övriga ärenden

HVC i Karis har haft problem med hög värme. Ventilationen borde nu fungera.

Viktigt att all kommunikation mellan inomhusluftsgruppen fungerar så det inte blir onödigt långa väntetider med att få ut information.

**Nästa säsongs möten:**

20.8.2026, 17.9.2026, 15.10.2026, 19.11.2026, 17.12.2026, 14.1.2027,  
18.2.2027, 18.3.2027, 15.4.2027 och 13.5. 2027 samtliga möten kl. 8.30-10.00.

## **7. Mötets avslutande**

Mötet avslutades kl. 9.10. Med önskan om en skön sommar.

/ Yvonne Carlberg