

INOMHUSLUFTSGRUPPENS PROTOKOLL

Tid: torsdag 21.5.2026 kl.8.30

Plats: Smedjan/Teams

Deltagare:

- x Tina Nordman, bildnings- och välfärdsdirektör, ordförande
- x Yvonne Carlberg, arbetarskyddschef
- x Anna Friberg, utrymmesförvaltningschef
- x Catharina Lindström, fastighetschef,
- x Joakim Wilkman, fastighetsbyggmästare
- x Anton Loikkanen, VVS-ansvarig
- x Tove Damén-Wikholm, kosthåll och lokalvård
- x Henrik Lagerbohm, arbetarskyddsfullmäktig, protokollförare
- x Marcus Julin, projektchef
- x Katja Ristikartano, företagshälsovårdare/teams
- x Johanna Holmberg, hälsoinspektör
- x Katianna Kuula, direktör för hälsoövervakningen

1. Mötet öppnas kl. 08.30

2. Förra mötets PM

Godkändes.

3. Nya anmälningar

EHS: gymnastiksalen, för varmt och dålig luftkvalitet, halsirritation och kliande ögon. Besökt fhv.

Navigatorn: för kallt på vintern, tecken på fukt, kommit vatten genom taket två gånger, luften känns inte bra. Utrymmesförvaltningen begär in mätresultaten skriftligen.

Fastighetsägaren meddelade att ventilationen har genomgått och luftflöden har mätts.

Fastighetssidan besöker enheten.

KYK: B114, migreeni (kaksi ilmoitusta samalta henkilöltä)

A- talo, eteisaula (Jopo luokka), ilmanlaatu ja hajut (kaksi ilmoitusta samalta henkilöltä)

VVS ansvarig och arbetarskyddsfullmäktige besöker enheten

Elevanmälningar:

Inga nya elevanmälningar

4. Objekt där undersökningar pågår

EHS:

- Uppföljningsmätningar av industriella mineralfiber har utförts enligt plan. Resultaten visar en förbättrad trend, dock finns det fortsättningsvis utrymmen där åtgärdsgränsen överskrids.
- Fortsatt effektiverad städning. Offert för fortsatt tätning av ventilationskanalerna har tagits in. Beslut om skolans framtid görs inkommande måndag varefter man kan planera åtgärder för framtiden.
- *Fortsatt tätning av ventilationskanalerna har utförts. Vidare tätning planeras.*
- Tömmande av ventilationsutrymmen bör prioriteras. Endast fastighetsköparen har tillgång till dessa utrymmen.
- *Rektor samordnar med naturhistoriska muséet*
- Utrymmesförvaltningen har informerat skolans rektor.
- Inga åtgärder kommer att kunna göras före sommarledigheten då verksamheten är i gång förutom effektiverad städning.
- *Fortsatt tätning av möjliga fiberkällor utförs under sommaren*
- *Fortsatt övertryck i hela fastigheten sedan början av 2025, kollas under sommaren*
- *mätning av industriella mineralfiber görs efter utförda åtgärder*
- *Effektiverad städning fortsätter och toppdamm städas under sommaren.*
- Klassrum 121 tätas under sommaren.

KYK: Laajennettu kuntoarvio B-talossa:

Rehtoria pyydetty ohjeistamaan opettajia käymään läpi luokkien tavaraa ja karsia turha pois mikä mahdollistaa siivoojien kunnollisen työn. Vielä paljon ylimääräistä tavaraa.

- Kotitalousluokan lattian kosteus vähän koholla. Viemärit kuvattu ja käyty läpi. Lavuaarin haara vuotaa. **Korjauksia suunnitellaan kesäksi. Sisäilma ok.**
- **Tilanne on parantunut, mutta joissakin tiloissa toimenpideraja ylittyy edelleen. Tehostettu siivous jatkuu. Yläpölysiivous kaksi kertaa vuodessa suositellaan.**
- Tilahallinto ja työsuojeluvälineet käyvät koululla

Navigatorn:

Åtgärder av fastighetsägaren: planerar mätningar av inomhusluften under våren. Aktuellt?

- *Fastighetsägaren meddelade att ventilationen har genomgått och luftflöden har mätts. Fastighetsidan besöker enheten.*

Snicknäs: täppthet, tung och unken luft. **Utrymmesförvaltningen besöker stället. Aktuellt?**

Ventilationskanalerna putsas.

5. Objekt där reparationsplanering pågår

-

6. Objekt där reparationer pågår

-

7. Objekt under uppföljning

Raseborgsvägen 5: auditoriet, gymnastiksalen, rum C140 och gemensamma mötesrummet. Halsen känns sträv och lång energinivå. Tidvis huvudvärk och tryck i bihålor. Vädrar när det går. Önskar andra utrymmen med kollegan för kontorsarbete vilket skulle göra att de skulle orka leda gymnastik och minska oro för att utsättas för skadlig inomhusluft. **Utrymmesförvaltningen besökte enheten och konstaterade att det var mycket varmt. Temperaturen sänktes. Huset gammalt med gammal teknik. Finns även många saker i utrymmena. Aktuellt?**

Inomhusluftsmätningar görs i hela fastigheten förutom A-delen och hustekniken utreds.

8. Övriga ärenden

Det inplanerade mötet från 22.4 inhiberades.

9. Mötets avslutande

/ Henrik Lagerbohm