

Avsändare
Sydspetsens miljöhälsa
 Sandövägen 2
 10900 Hanko

Inspektionsrapport

Hälsoskyddsbranschen
 Datum 7.7.2026
 Kod 2079388

Mottagare
Ekenäs högstadieskola
 Hedvig Sohlbergs gata 3
 10600 Tammisaari

Ärende Inspektion enligt hälsoskyddslagen
Aktör Raseborgs stad (0131297-0)
Objekt Ekenäs högstadieskola
 Hedvig Sohlbergs gata 3, 10600 Tammisaari
Verksamhetens namn Ekenäs högstadieskola
Aktivitet Grundskola
Tidpunkt 1.7.2026

Närvarande

Inspektör Ingegerd Grün-Maja

Inspektionsgrunder

Verksamhetsidkaren har vid tidigare inspektioner uppmanats att skrida till åtgärder för att förbättra inomhusluftens kvalitet i skolbyggnaden. I denna rapport följs det upp hur arbetet framskrider. Slutsatserna baserar sig på given information, besök i skolan har inte gjorts.

Observationer

Verksamhetsidkaren, Raseborgs stad, har uppmanats att minska på mängden industriella mineralfiber i skolan samt att, efter förbättringsåtgärder, låta ta nya prov med sådan tidtabell att eventuella tilläggstgärder ska hinna utföras före höstterminen 2026. Staden uppmanades att informera Sydspetsens miljöhälsa senast 22.6.2026 om när undersökningsrapporten förväntas bli klar.

Information har 18.6.2026 getts om att ytterligare ventilationstätningar har gjorts, resultatet (Aeroseal 6/16/2026) ser bra ut. Kontrollmätning och justering av ventilationen har planerats till juli. Nya fiberprovtagningar påbörjas vecka 28. Proven ska tas från samma ställen som tidigare och provtagningsplatserna ska beskrivas noggrant (exakt plats, höjd), vilket inte tidigare gjorts. Tidpunkt för när undersökningsrapporten blir klar har inte getts men staden uppger att det blir före skolstarten.

Informationsgången haltar fortfarande, informationen ovan gavs efter påminnelse av hälsoinspektören. Raseborgs stad bör vara medveten om att det är viktigt att tillsynsmyndigheten får all väsentlig information i tid och att förutsatta åtgärder ska göras inom utsatt tid om inte annat överenskoms. Ytterligare kan här påpekas att relevant info också behöver ges till skolans elever och vårdnadshavare samt personal eftersom misstankar om dålig inomhusluft har funnits/finns.

Åtgärder

Raseborgs stad **uppmanas** att informera Sydspetsens miljöhälsa genast då staden vet när fiberundersökningsresultaten förväntas bli klara och sedan tillställa Sydspetsens miljöhälsa resultaten så fort de finns att tillgå. Informatonen ska skickas till adressen halsoinspektor@symi.fi.

Utgående från de ventilationsmätningar som ska göras efter eventuella ventilationsjusteringar ska det beräknas hur många personer som maximalt kan vistas samtidigt i de enskilda undervisningsutrymmena. Detta ska likaså göras före höstterminen 2026 startar.

Eftersom tidsfrister inte har hållits i detta ärende ges även en **uppmaning** om att Raseborgs stad informerar Sydspetsens miljöhälsa kontinuerligt om arbetets gång.

Motivering

Enligt hälsoskyddslagens 26 § ska luftens renhet och motsvarande förhållanden vara sådana att de som befinner sig i utrymmet inte förorsakas sanitär olägenhet.

Enligt hälsoskyddslagens 44 § har den kommunala hälsoskyddsmyndigheten rätt att för tillsynen över efterlevnaden av denna lag samt de stadganden och bestämmelser som har utfärdats med stöd av den få de upplysningar den behöver av sådan verksamhetsidkare som berörs av förpliktelse i denna lag samt de stadganden och bestämmelser som har utfärdats med stöd av den.

Enligt den sk. inomhusluftförordningens 10 § ska tilluftströmmen i skolor vara minst 6dm³/s per person under den tid utrymmet används.

Tilläggsuppgifter

-

Slutsatser och åtgärder

De nuvarande planerna räcker för tillfället men Raseborgs stad måste säkerställa att kvaliteten på inomsluften (mineralfibrer, ventilation) är bra då höstterminen 2026 inleds.

Tillämpade rättsnormer

Hälsoskyddslag 763/1994

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om sanitära förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen samt om kompetenskrav för utomstående sakkunniga (545/2015)

Avgiften 228,00 €

Avgiftsgrund

Hälsoskyddslagens (763/1994) 50 §, avgiftstaxan för Sydspetsens miljöhälsa

Anvisningar för sökande av ändring av avgiften

Räkning med anvisning för sökande av ändring skickas skilt.

Inspektör

Ingegerd Grunn-Maja
HÄLSOINSPEKTÖR
+358447446593
ingegerd.grunn-maja@symi.fi

Distribuering

Företagaren